



UKB G
UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE
BRNO - BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
G - DROBNÉ OBJEKTY

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	
Manažer projektu	Ing.arch. Jiří BABÁNEK
Generální projektant	AiD team a.s.
Přímý zpracovatel	Synett s.r.o.



Revize	
00	2023 - 02 - 28
01	
02	
03	
Vypracoval	Ing. Radek DOHNAL 
Ved. projektant	Ing. Radek DOHNAL 

Číslo zakázky	3517 - 25
Stavba	UKB - G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 122 - Vybudování učebny v pavilonu E34
Část	13 - MĚŘENÍ A REGULACE
Název výkresu	SOUPIS DATOVÝCH BODŮ
Datum	2023 - 02 - 28
Formát	2x A4
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	D 122	13	002	00

nové

Adresa	Kontroler		Typ signálu				Označení signálu	Popis signálu	Poznámka
			NTC	0-10V	4-20mA	DI			
34DC207	DFC - 322 R3	IP01							
		IP02							
		IP03				x	34.207.MAR.207/61.FCU1..2	Porucha čerpadlo kondenzátu	
		OP1							
		OP2							
		OP3		x			34.207.MAR.207/61.YA1.1..3	El. hlavice ÚT	
		OP4		x			34.207.MAR.207/61.YA2.1..2	El. hlavice FCU - CHL	
		I					34.207.MAR.207/61.FCU1..2	FCU - 1. stupeň otáček	
		II					34.207.MAR.207/61.FCU1..2	FCU - 2. stupeň otáček	
		III					34.207.MAR.207/61.FCU1..2	FCU - 3. stupeň otáček	
		DNS - 24L					34.207.MAR.207/61.CS1	Nástěnný ovladač	