



OZN. STUPNÍČEK	Č. M.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	VYBAVENÍ SOC. MÍSTNOSTI	
V/3	6.03	WC	9,84	LITÉ TERCO	KERAMICKÝ OBKLAD, v=200mm	MALBA SONK. Z LITÉHO TERCNA, v=200MM	2xH, 1xI, 2xK, 2xM, M1, O, 2xP, R, 2xS, 2xŠ

LEGENDA MÍSTNOSTI:




➤ VÝVOD PRO PŘÍSLUŠNÉ NAPÁJENÍ ZE STANČIŠTĚHO ZDROJE 24V

II. ETAPA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN–S
ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000–5–52 ed.2
OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000–4–41 ed.3

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN A.D., spol. s r.o. Rybškova 4 602 00 Brno tel.: 541244589 e-mail: info@indod.cz		
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK		ING. P. MACHÁČEK			
OBJEDNATEL: MASÁRKOVÁ UNIVERZITA, BRNO					DATUM	11. 2022
NÁZEV STAVBY:					FORMÁT	A4
MU FSS JOŠTOVA 10					STUPEŇ	DSP/DPS
OPRAVA VODOVODU A WC				MĚŘÍTKO	1:100	
				ZAK. Č.	E11/22	
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:	
D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					D.1.4.3.8	
PŮDORYS 6.NP						