






Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 508 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Zodp. projektant	Bc. Petr Mana										
Vypracoval	Romana Chládková										
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno										
Stavba Rekonstrukce soc. zázemí na 4. NP – objekt ESF, Lipová 41a, severní křídlo (m. č. 313, m. č. 317 a 317G)						Stupeň	DPS				
						Datum	04/2023				
						Formát	x A4				
						Zak. č.	3419				
Část	D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky					Měřítko	-				
Název výkresu	Kniha svítidel					Č. výkresu	Revize				
						104	00				

A



Vestavné, Ø 75 mm, hl. 100 mm, **Ø výřezu 68 mm**, požadovaná vestavná hloubka 130 mm, bílý rámeček, optika darklight, LED 10W, 3000 K, 800 lm ze svítidla, 24° vyzařovací úhel, Ra80, IP20, driver nestmívatelný Recyklační poplatek ze svítidla

B.



ROZMĚRY: 580 x 80 x 40mm
BARVA: chrom, opálový difuzor
POZN.:

N



svítidlo přisazené nouzové nástěnné s piktogramem
1x8W, nouzově svítící 1hod., IP20