



1. Odvětrání místnosti 6x za hodinu
2. Vytápění místnosti na 12° C
3. Osvětlení provozní místnosti
4. Prostor pro osazení rozvaděče , **šířka místnosti min 2000 mm**
5. Do místa rozvaděče technologického elektrika přivést přívodní kabel
6. Podlahy s únosností pro umístění veškerého zařízení s provozní hmotností, rovná plocha pod zařízení – bez spádu.
7. Přivést nátokové potrubí odpadní vody do místa dle PD, zajistit nátok odpadní vody
8. Propojení odtokového potrubí do venkovní kanalizace
9. Napojení bezpečnostních přepadů z nádrží do odtokového potrubí
10. Přívod vody d40 a pokud je možnost tlakového vzduchu, cca 7 bar do provozní místnosti – pokud ne, použijeme kompresor
11. Umyvadlo s oční sprchou

