



ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A SESTAVEN V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2 a ČSN EN 61 439-2 ed.2

VŠECHNY VÝVODY Z JISTÍCÍCH PRVKŮ ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ROZVADĚČ RH

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ 1200 x 2000 x 500
SIKL 100mm
přívod vrchem
vývody vrchem

UPOZORNĚNÍ:
Rozvaděč pro zapuštění do stavební niky, dveře v kouřotěsném provedení EI30

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		STUPEŇ PD:	Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD
		OBJEKT:	
		PROFESE:	D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Zerotinovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0079421 40
MÍSTO STAVBY:	Kounicova 5(), Brno pozemek parc. č. 691/1, k. ú. Pisárky (611379)	DATUM:	03.2023
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bieblova 1811/2, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 511 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT:	A4
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	KOPIE	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES:	HLAVNÍ ROZVADĚČ RH
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20079421-40.1.4.4
VYPRACOVAL:	ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	201
		REVIZE:	00

AUTORIZACE: