

Akce: Rekonstrukce stavby FF - základna Pohansko, č.p. 2332, parc.s.č. 3826-kú. Břeclav

Profese: D.1.4.e) Vzduchotechnika

Stupeň: DPS VZT

001.2-Tabulka místností

Datum: Říjen 2023

Popis místností							
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha m ²	Výška m	Objem m ³	Celkový přívod vzduchu m ³ /hod	Celkový odvod vzduchu m ³ /hod	Poznámka
Púdorys -1.NP							
NO1001	Vstup - zádveří	7.07	2.75	19.44	Přívod vzduchu přirozeně	Odvod vzduchu přirozeně	
NO1002	Chodba	25.26	2.75	69.47			
NO1003	Technická místnost	8.99	2.75	24.72			
NO1004	Sklad	9.33					
NO1005	Příprava vzorků	13.71	2.75	37.70	Přívod vzduchu přirozeně	641	Zařízení 2-Odsávání od digestoře
NO1006	Týmová spolupráce	28.59	2.75	78.62			
NO1007	Pracovna doktorandů	14.30	2.75	39.33			
NO1008	Neobsazeno						
NO1009	Laboratoř	33.25	2.75	91.44			
NO1010	Pracovna doktorandů	18.67	2.75	51.34			
NO1011	Pracovna doktorandů	13.94	2.75	38.34			
NO1012	Datové úložiště	14.08	2.75	38.72			
NO1013	Laboratoř	38.51	2.75	105.90			
NO1014	Neobsazeno						
NO1015	Úklid	1.63	2.75	4.48	Přívod vzduchu přirozeně	50	Zařízení č. 1 Větrání WC a sprch mužů a žen a místnosti úklidu
NO1016a	WC - ženy	8.33	2.75	22.91	Přívod vzduchu přirozeně	160	Zařízení č. 1 Větrání WC a sprch mužů a žen a místnosti úklidu
NO1016b	WC - muži	8.43	2.75	23.18	Přívod vzduchu přirozeně	160	Zařízení č. 1 Větrání WC a sprch mužů a žen a místnosti úklidu
NO1017a	Sprcha - ženy	3.51	2.75	9.65	Přívod vzduchu přirozeně	150	Zařízení č. 1 Větrání WC a sprch mužů a žen a místnosti úklidu
NO1017b	Sprcha - muži	3.51	2.75	9.65	Přívod vzduchu přirozeně	150	Zařízení č. 1 Větrání WC a sprch mužů a žen a místnosti úklidu
Celkem					0	1311	