








Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				  		PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 608 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová					Projektant profese					
Zodp. projektant	Bc. Petr Mana										
Vypracoval	Romana Chládková										
Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno											
Stavba Ph.D. pracovny						Stupeň		DPS			
						Datum		04/2023			
						Formát		1x A4			
						Zak. č.		3420			
Část	D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky						Měřítko		-		
Název výkresu	Kniha svítidel						Č. výkresu		Revize		
						109		00			

3022 (247) - Ph.D. pracovna

LINIE 1 - 3452 mm (584+1424+1424+20)

- L1** Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 3452 mm, **výřez 67x3438 mm**, včetně LED zdroje 96 W, 11860 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky

LINIE 2 - 5714 mm (4x1424 + 20)

- L2** Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 5714 mm, **výřez 67x5700 mm**, včetně LED zdroje 160 W, 19740 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky

5008 (416) - Ph.D. pracovna

LINIE 3 - 4876 mm (584+1424+1424+1424+20)

- L3** Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 4876 mm, **výřez 67x4862 mm**, včetně LED zdroje 136 W, 16795 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky

LINIE 2 - 5714 mm (4x1424 + 20)

- L2** Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 5714 mm, **výřez 67x5700 mm**, včetně LED zdroje 160 W, 19740 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky

6030 (550) - Ph.D. pracovna

LINIE 4 - 4012 mm (1424+1424+1144+20)

- L4** Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 4012 mm, **výřez 67x3998 mm**, včetně LED zdroje 112 W, 13860 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky

6033 (514) - Ph.D. pracovna

LINIE 5 - 4292 mm (3x1424 + 20)

- L5** Vestavné lineární, korpus aluminium, bílý lak, mikroprisma optický kryt, šířka rámečku 78 mm, vestavná hloubka 110 mm, délka sestavy 4292 mm, **výřez 67x4278 mm**, včetně LED zdroje 120 W, 14805 lm, UGR19, Ra>80, IP20, driver nestmívatelný, komplet se všemi prvky

