

3.NP LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHY		POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	PODHLADY	
			KÓD	POPIS		KÓD	POPIS
3022 (247)	SERVEROVNA	29,82		PVC	KERAMICKÝ OBKLAD V:1500mm VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ		

LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DEMONTÁŽ SVĚTEL, VIZ. SILNOPROUD

DĚMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, VIZ. VTÁPĚNÍ

DEMONTÁŽ CHLADÍCÍ JEDNOTKY, VIZ. CHLAZENÍ

BOURÁNÍ ZDVOJENÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY TL.100 MM S INSTALAČNÍ MEZEROU NA OCELOVÉM ROŠTU

ŠETRNÉ STRHNUTÍ NÁŠIAPNÉ VRSTVY – KOBERCĚ PVC VČETNĚ ZBRŮŠENÁ IEPIDIA A DOČIŠTĚNÍ PODKLADU.

BOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KRABIC, PODLAHOVÉHO ŽLABUBOJÍRÁNÍ PODLAHY PRO III. OŽENÍ PODLAHOVÝCH ŽIARÍ A PODLAHOVÝCH KRABIC.

ARCTICANILIN CTGWA [C] AMITW CTODIL

HRANICE STAVEBNÍCH ÚPRAV

POZNÁMKA

- BUDOU BOURANY NÁŠLAPNÉ VRSTVY, ZBRÓUŠENO LEPIDLO POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU
- OTOPNÁ TĚLESA BUDOU ZDEMONTOVÁNA, NÁTĚRA A OFETĚ NAMONTOVÁNA
- BOURÁNÍ PODLAHY PRO NOVÉ PODLAHOVÉ ŽLABY A KRABICE VIZ. SILNOPROUD
- BOURÁNÍ NIK PRO ROZVADOČE VIZ. SILNOPROUD
- BUDOU ODSTRANĚNÝ SILIKONOVÉ VÝPLNĚ PO CELÉM OBVODU OKEN
- DŘÁŽKY VE STĚNÁCH BUDOU PROVEDENY DŘÁŽKOVACÍ FREZOU

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:					
				PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELAR SPOL. S R.O.	
				ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ CORNERO 82/73 602 00 BRNO	
				INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 78 905 313 F +420 78 230 015	
Hl. inženýr projektu	Ing. Hana Svobodová				
Architekt	Ing. arch. K. Steinhäusserová				
Vypracoval	Ing. Jan Mynář				
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 6117/9, 601 77 Brno				
Stavba	Ph.D. pracovny				
Část	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení			
Název výkresu	Půdorys 3.NP (výřez) - stávající stav, bourací práce				
Stupeň	DPS				
Datum	04/2023				
Formát	3 A4				
Zak. č.	3420				
Měřítko	1:50				
Č. výkresu	Revize	101			
		00			

