

UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	MILENA ZACHARIEVOVÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ UNISTAV + IMOS Brno + PSG International
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN MAČÁČ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a.s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PRŮMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	NETPROSYS, s.r.o.

Půdorys 3.NP-EZS, EKV, CCTV

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
301	CHODBA	64,07
302	SCHODIŠTĚ	11,97
303	VÝTAH	4,04
304a	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI-PŘEDSÍŇ	6,01
304b	MUŽI ZAM.	2,98
304c	WC MUŽI-ZAM.	1,13
305	WC MUŽI IMOBILNÍ ZAMĚSTNANCI +SPRCHA	5,00
306	NEOBSAZENO	
307	NEOBSAZENO	
308	POSLUCHÁRNA	46,55
309	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	28,19
310	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	
311	KNIHOVNA, ZASEDAČKA	40,15
312	KOPIRKA, TISKARNA	10,99
313	PRACOVNA	15,87
314	PRACOVNA	16,71
315	PRACOVNA	16,71
316	PRACOVNA	16,71
317	KNIHOVNA, ZASEDACÍ MÍSTNOST	33,46
318	CHODBA	71,63
319	ARCHIV, SKLAD	8,14
321	PRACOVNA KDL	15,89
322	PRACOVNA KDL	15,89
323	PRACOVNA	16,55
324	PRACOVNA	16,55
325	PRACOVNA	16,55
326	PRACOVNA	16,55
327	PRACOVNA	15,94
328	KUCHYŇKA	10,90
329	SEKRETARIÁT	16,55
331	PRACOVNA VEDOUcí ÚSTAVU	22,38
332	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	28,22
333	POSLUCHÁRNA	47,00
334	NEOBSAZENO	
335a	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI PŘEDSÍŇ	6,01
335b	WC ŽENY ZAM.	2,29
335c	OKLID	1,23
336	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI IMOBILNÍ+SPRCHA	5,00

LEGENDA

- ÚSTŘEDNA EZS
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍR (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU VĚJÍR ČTYŘNÁSOBNÝ (UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- ČIDLO ROZBITÍ SKLA (UMÍSTĚNO NA STROPĚ)
- PASIVNÍ ČIDLO POHYBU S ANTIMASKINGEM UMÍSTĚNO NA STĚNĚ VE VÝŠCE 2,4m)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍP. KE DVEŘİM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNĚHO PROSTORU)
- PROPOJOVACÍ KRABICE S TAMPER KONTAKTEM (V PODHLEDU)
- OVLAĐACÍ KLÁVESNICE EZS (UMÍSTĚNÁ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,3m)
- TÍŠŇOVÝ HLÁŠIČ TLAČÍTKOVÝ (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- TÍŠŇOVÝ HLÁŠIČ TLAČÍTKOVÝ – PRO INVALIDY (UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- EXPANDÉR (STANDARDNĚ UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM NEBO PŘÍSTUPNĚ V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ)
- EXPANDÉR S JEDNOTKOU SNÍMAČŮ ID KARET
- KABEL K PRVKŮM EZS (TYP VIZ POZNÁMKA)
- SBĚRNICOVÝ KABEL SUPERBUS ABO1
- NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKUMULÁTORU
- VIBRAČNÍ DETEKTOR

LEGENDA EKV

- ŘÍDÍČÍ JEDNOTKA SNÍMAČŮ ID KARET
- SNÍMACÍ HLAVA KARET, PROTOKOLY EM4002 A MIFARE  
(NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m, PŘÍPOJENO KABELEM UTP)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK ZABUDOVANÝ DO DVEŘÍ (PŘÍPOJENO KABELEM JITY 2x1)
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ (PŘÍPOJENO KABELEM JITY 2x1)
- MAGNETICKÝ KONTAKT (PŘÍP. KE DVEŘİM NEBO OKNU ZE STRANY CHRÁNĚNĚHO PROSTORU)
- TLAČÍTKO PRO ODHOD (NA STĚNĚ VE VÝŠCE 1,2m)
- KABEL K PRVKŮM EKV

LEGENDA CCTV

- DVR záznamová jednotka
- KAMERA PEVNÁ, VNITŘNÍ KRYT
- KAMERA PEVNÁ, VNĚJŠÍ KRYT
- KABEL PRO PŘENOS VIDEOSIGNÁLU

- POŽÁRNÍ UCPÁVKA TYP 1
- STOUPACÍ VEDENÍ


POZNÁMKA

- ROZVODY POUŽÍVAJÍ V MAXIMÁLNÍ MÍŘE TRASY SK
- SBĚRNICOVÉ VEDENÍ JE KABELEM SUPERBUS ABO1
- MAG. KONTAKTY JSOU VYBAVENY KABELEM O DÉLCE CCA 3M, KTERÝ SE PŘÍPOJUJE DO SVORKOVNIC
- KE SVORKOVNICM MAG. KONTAKTŮ NOUZOVÝM A ODHODOVÝM TLAČÍTKŮM VEDE KABEL 4x0,22
- K ČIDLŮM PIR, DETEKTORŮM TRÍŠTĚNÍ SKLA A VIBRAČNÍM DETEKTORŮM VEDE KABEL 2x0,5+4x0,22
- KE ČTEČCE IDENTIFIKAČNÍCH KARET VEDE KABEL FTP 5e LSZH
- K ZÁVOROVÉMU KONTAKTU VEDE KABEL JITY 2x1
- VŠECHNY KABELY VČETNĚ ULOŽNÝCH KONSTRUKCÍ A TRAS V CHRÁNĚNĚ OÚKOVÉ CESTĚ PŘEVEDENY PODLE VYHL. 235b/2008, VČ. PŘÍLOH
- UMÍSTĚNÍ KONC. PRVKŮ NA PODHLEDU BUDE PODŘÍZENO KOORDINAČNÍM VÝKRESŮM VE STAV. ČÁSTI
- ČIDLA PIR SE UMÍSŤUJÍ DO VÝŠKY 2,4 m, V PŘÍPADĚ POTŘEBY NEJNÍŽE 1,8 m
- TYPY KABELŮ:
  - STÍNĚNÝ KABEL 4x0,22
  - STÍNĚNÝ KABEL 2x0,5+4x0,22
  - KABEL FTP 5e LSZH



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE F
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3089 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSPS
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	305 - PAVILON A15
ČÁST / PART	12 - SLABOPROUDÉ ROZVODY



±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	PŮDORYS 3.NP-EZS, EKV, CCTV
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MILAN HRADIL
VYPRACOVAL / PREPARED BY	ALÉŠ MAREK
DATUM / DATE	2022 - 12 - 02
FORMÁT / FORMAT	7 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE	1 : 100

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB F	DSPS	D 305	12	026	02
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	DWG.	REVISION

UKB F - Univerzitní kampus Bohunice, fáze F