





Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:				P	Δ	K	PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	ING. ARCH. V. STEJNHÄUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO	INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová				 PROJECTS INSTALLATION PARTNERS				
Zodp. projektant	Bc. Petr Mana								
Vypracoval	Romana Chládková								
Investor MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno									
Stavba Rekonstrukce soc. zázemí na 5. NP – objekt ESF, Lipová 41a - PD					Stupeň	DPS			
					Datum	04/2024			
					Formát	1x A4			
					Zak. č.	3435			
Část	D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Měřítko	-			
Název výkresu	Kniha svítidel				Č. výkresu	Revize			
					103	00			

A



Vestavné, Ø 75 mm, hl. 100 mm, **Ø výřezu 68 mm**, požadovaná vestavná hloubka 130 mm, bílý rámeček, optika darklight, LED 10W, 3000 K, 800 lm ze svítidla, 24° vyzařovací úhel, Ra80, IP20, driver nestmívatelný Recyklační poplatek ze svítidla

B.



ROZMĚRY: 580 x 80 x 40mm
BARVA: chrom, opálový difuzor
POZN.:

N



svítidlo přisazené nouzové nástěnné s
piktogramem
1x8W, nouzově svítící 1hod., IP20