



Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA		OBJEM		TŘÍDA ČISTOTY	PŘETLAK (Pa)	POČET VÝMĚN (1/hod)	RELATIVNÍ	
			MÍSTNOSTI (m)	ČÍSLO	MÍSTNOSTI (m³)	ČÍSLO				VÝŠKOSTI (m)	TEPLOTA (°C)
238	PRŮZEHNÍ PURIFIKACE	16,14	2,6	41,964	C	60	50/20	20/25			
239	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "C"	4,42	2,6	11,492	C	60	50/20	20/25			
240	UKLIDOVÁ MÍSTNOST "C"	1,15	2,6	2,99	C	60	50/20	20/25			
241	MATERIÁLOVÁ PRŮPUSK "C"	1,41	0,7	0,987	C	60	50/20	20/25			
242	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "C"	6,51	2,6	16,926	C	60	50/20	20/25			
243	MATERIÁLOVÁ PRŮPUSK "B"-PROKLONKO	0,25	0,7	0,245	B	80	50/20	20/25			
244	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "C"	4,67	2,6	12,142	C	60	50/20	20/25			
245	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "B"-VSTUP	1,24	2,6	3,224	B	80	50/20	20/25			
246	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "B"-VÝSTUP	1,28	2,6	3,328	B	80	50/20	20/25			
247	ČISTÝ BOX I-LYFIZIKACE	7,75	2,6	20,15	B	80	50/20	20/25			
248	TECHNICKÁ MÍSTNOST "D"	2,6	10,68	2,6	2,28	D	20	50/20	20/25		
249	TECHNICKÁ MÍSTNOST "D"	0,94	2,6	2,124	D	20	50/20	20/25			
250	UKLIDOVÁ MÍSTNOST "C"	2,73	2,6	7,148	C	60	50/20	20/25			
251	GENOVÁ TERAPIE IV	20,56	2,6	53,456	C	60	50/20	20/25			
252	MATERIÁLNÍ PRŮPUSK "C"	1,73	2,6	4,498	C	60	50/20	20/25			
253	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "C"	6,03	2,6	15,678	C	60	50/20	20/25			
254	NEODSAZENO										
255	MATERIÁLOVÁ PRŮPUSK "B"-PROKLONKO	0,23	0,7	0,161	B	80	50/20	20/25			
256	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "B"-VÝSTUP	1,81	2,6	4,706	B	80	50/20	20/25			
257	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "B"-VÝSTUP	3,85	2,6	10,01	B	80	50/20	20/25			
258	ČISTÝ BOX GT IV	6,08	2,6	15,808	B	80	50/20	20/25			
259	SERVISNÍ MÍSTNOST	3,32	2,6	8,632	K	6-10	50/20	20/25			
260	LABORATORNÍ MÍSTNOST	2,24	2,6	6,292	K	6-10	50/20	20/25			
261	SERVISNÍ MÍSTNOST	2,24	2,6	5,824	K	6-10	50/20	20/25			
262	LABORATORNÍ K	18,00	2,6	46,8	K	6-10	50/20	20/25			
263	UKLIDOVÁ MÍSTNOST "D"	0,95	2,6	2,47	D	20	50/20	20/25			
264	MORFOLOGICKÁ LABORATOR	17,13	2,6	44,538	D	20	50/20	20/25			
265	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "C"	6,83	2,6	17,758	C	60	50/20	20/25			
266	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "B"	3,73	2,6	9,698	B	80	50/20	20/25			
267	MATERIÁLOVÁ PRŮPUSK "B"-PROKLONKO	0,23	0,7	0,161	B	80	50/20	20/25			
268	ČISTÝ BOX-TESTOVÁNÍ STERILITY	9,96	2,6	24,856	B	80	50/20	20/25			
269	PERSONÁLNÍ PRŮPUSK "D"	10,16	2,6	26,416	D	20	50/20	20/25			
270	CHODBA "D"	39,50	2,5	97,5	D	20	50/20	20/25			
271	CHODBA "K"	29,30	2,5	73	K	6-10	50/20	20/25			
272	SKLAD	6,83	2,6	17,758	-	6-10	50/20	20/25			
272A	SK	1,94	2,6	5,044	-	6-10	50/20	20/25			
273	SERVISNÍ MÍSTNOST	8,11	2,6	21,086	K	6-10	50/20	20/25			
274	VÝTAH BŘEŽNÍ DŮL	1,77	2,4	4,188	K	6-10	50/20	20/25			

AD04	220.213.212.211.210 218.217.216	Kancelářská křesla
AD09	220.213.212.211.210 218.217.216	Odkladací stůl800x600
AD10	220.213.212.211.210 218.217.216	Police na stěnu 1500x250
AD08	220.213.212.211.210 218.217.216	stůl s křesl
AD04	220.213.212.211.210 218.217.216	Záručovní kontejner400x600
AD18	220	Stůl pod fiskurnu
AD17	210.220	Polycový regál 1200x400x2400
AD16	220	Polycový regál 1000x400x240
AD28	220.272A	1 křesla
AD07	245	Nerezový regál 2500x300x2000

$$\pm 0.000 = 396.400 \text{ mm}$$

ÚPRAVY V PAVILONU ČOV V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BOHUMINE			
OBJEDN	D.1.1 NÁRODNÍ PĚÁN OBNOVY (NPO), D.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM JAM ANOS KOMENSKÝ (OP JAK)		
PROJEKT/ROZVAHARSKÝ OBJEDN	D.1.1 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE D.2.2.1 VÝROBNÍ TECHNOLOGIE		
NÁZEV VÝROBY	PUDORYS 2.NP NOVÝ STAV NADROZMĚRNÉ TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ		
DATAUM	12/2023	VEŠTNO	KOPIE
POČET AA	14	1 : 50	
STUPEN	DVD	ODMÁKNUTÁ VÝROBA	
		23051T4-11	