



LEGENDA IZOLACÍ / INSULATION LEGEND

POŽÁRNÍ IZOLACE, ODOLNOST 60 MINUT
FIRE INSULATION WITH AL FOIL, 60 MIN
TLOUŠTKA / THICKNESS - 60 mm

LEGENDA VZT POTRUBÍ / DUCT LEGEND

PRÍVODNÍ POTRUBÍ
SUPPLY DUCT
ODVODNÍ POTRUBÍ
RETURN DUCT
CU POTRUBÍ
COPPER PIPE

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY / VENTILATION LEGEND

TALÍŘOVÝ VENTIL - PRÍVODNÍ
DISC VALVE - SUPPLY AIR
TALÍŘOVÝ VENTIL - ODVODNÍ
DISC VALVE - EXTRACT AIR
REGULAČNÍ / UZAVÍRACÍ Klapka
ADJUSTING / SHUT OFF DAMPER
ZPĚTNÁ Klapka
BACKFLOW DAMPER
TLUMIČ HLUKU
ATTENUATOR
POŽÁRNÍ Klapka
FIRE DAMPER
OHEBNÁ HADICE
FLEXIBLE HOSE
NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA
WALL UNIT
REGULÁTOR PRÚTOKU - KONSTANTNÍ
VOLUME FLOW CONTROLLER - CONST.
REGULÁTOR PRÚTOKU - VARIABILNÍ
VOLUME FLOW CONTROLLER - VARIABLE
UZAVÍRACÍ Klapka KRUHOVÁ
SHUT OFF DAMPER ROUND
PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE
WEATHER LOUVER
POTRUBNÍ VENTILÁTOR
TUBEFAN
KRYJÍCÍ MRŽKA
COVERING GRILLE
PRUZNÁ MANŽETA
FLEXIBLE CUFF

LEGENDA ZNAČENÍ / LABELING LEGEND

AHU	VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA / AIR HANDLING UNIT	ACE	VNITŘNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA / INDOOR COOLING UNIT
EF	ODVODNÍ VENTILÁTOR / EXHAUST FAN	ACC	KONDENZAČNÍ JEDNOTKA / OUTDOOR CONDENSING UNIT
SF	PRÍVODNÍ VENTILÁTOR / SUPPLY FAN	FD	POŽÁRNÍ Klapka, STĚNOVÝ UZÁVĚR / FIRE DAMPER, WALL SHUTTER
DC	VRATOVÁ CLONA / GATEDOOR AIR CURTAIN	CAV	REGULÁTOR KONST. PRÚTOKU / CAV UNIT

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1NP.

OZN	NÁZEV	PLOCHA
N01001	VSTUPNÍ HALA	97,42 m²
N01002	RECEPCE	7,86 m²
N01003	OCHOZ	196,41 m²
N01004	POHYBOVÝ SÁL	157,87 m²
N01005	FYZIO	105,67 m²
N01006	CHODBA	86,90 m²
N01007	PŘEDSÍN	7,27 m²
N01008	SÁTKA	15,49 m²
N01009	HYG. Z.	15,57 m²
N01010	POHOTOVOSTNÍ WC	2,71 m²
N01011	WC MUŽ	4,99 m²
N01012	SÁTKA	15,15 m²
N01013	PŘEDSÍN	7,55 m²
N01014	SÁTKA	18,26 m²
N01015	PŘEDSÍN	2,14 m²
N01016	WC ŽENY	1,84 m²
N01017	HYG. Z.	15,57 m²
N01018	POHOTOVOSTNÍ WC	2,23 m²
N01019	JAZEHO	6,29 m²
N01020	SÁTKA	15,15 m²
N01021	PŘEDSÍN S CHODOU	19,18 m²
N01022	SÁTKA	17,64 m²
N01023	PŘEDSÍN	2,02 m²
N01024	WC MUŽ	2,14 m²
N01025	HYG. Z.	16,03 m²
N01026	WC	2,66 m²
N01027	WC ŽENY	4,91 m²
N01028	SÁTKA	23,09 m²
N01029	Přibytelná místnost	
N01030	VÝTAH	4,95 m²
		874,94 m²

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIÉR VELEHRADSKÝ Vysoká škola, 602 00, Brno / IČ: 250 63 140 / ateleir@velehradsky.cz / +420 547 22 196	SCHEMA OBJEKTU: 	C. PARE: AUTORIZACE:
NÁZEV AKCE: Víceúčelový sportovní areál UKB - GP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tibor Stroh	DATUM: 12/2022
STAVITELNÍK: Masarykova univerzita	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kamil Matyssek	FORMÁT: 594 x 1050
MÍSTO STAVBY: ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVATEL: Ing. Renata Gregůrková	STUPEŇ PO: Dokumentace pro stavební povolení
SURDOVATEL: azklima	TUŽANKA 110L 637 00 BRNO TEL: +420 547 22 196 E-MAIL: azklima@azklima.com WWW.AZKLIMA.COM	OBJEKT: 1. SO 01
		ČÁST: 2. Technické zařízení budov
		PROFIDE: 2. Vzdutotechnika