


TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP.			TABULKA MÍSTNOSTÍ 1PP.		
OZN.	NÁZEV	PLOCHA	OZN.	NÁZEV	PLOCHA
P01001	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	64,81 m²	P01046	WC ŽENY	1,48 m²
P01002	MULTIFUNKČNÍ HALA	1087,39 m²	P01047	CENTRÁLNÍ ÚKLID	11,13 m²
P01003	cs	94,25 m²	P01048	PISOÁRY	3,18 m²
a			P01049	WC MUŽI	1,52 m²
P01003	SKLAD	38,35 m²	P01050	WC MUŽI	1,48 m²
b			P01051	WC ŽENY	1,48 m²
P01004	SKLAD	38,66 m²	P01052	PŘEDSÍŇ	6,06 m²
P01005	KARDIO	139,30 m²	P01053	HYG. Z.	5,47 m²
P01030	CHODBA	13,14 m²	P01054	HYG. Z.	3,74 m²
P01031	NN	11,21 m²	P01055	PŘEDSÍŇ	4,64 m²
P01032	TRAFO	7,77 m²	P01056	PŘEDSÍŇ	6,02 m²
P01033	VN	7,72 m²	P01057	WC IM.	4,54 m²
P01034	ŠATNA	3,34 m²	P01058	PISOÁRY	3,26 m²
P01035	PŘEDSÍŇ	2,44 m²	P01059	Š. TRENER	10,59 m²
P01036	SPRCHA	2,39 m²	P01060	POHOTOVOSTNÍ WC	1,59 m²
P01037	SPRÁVCE AREÁLU	14,99 m²	P01061	POHOTOVOSTNÍ WC	1,87 m²
P01038	POSILOVNA	252,49 m²	P01062	PŘEDSÍŇ	5,96 m²
P01039	SKLAD	9,35 m²	P01063	WC ŽENY	1,52 m²
P01040	VÝTAH	5,03 m²	P01064	WC ŽENY	1,54 m²
P01045	Š. TRENER	10,57 m²	P01065	WC MUŽI	1,56 m²
			P01066	WC MUŽI	1,56 m²
			P01067	CHODBA	16,36 m²
			P01068	CHODBA	9,11 m²
					1908,90 m²

- Rozvod elektrické požární signalizace –EPS
- Automatický hlásič, bodový, optickoakustický
 - Automatický hlásič, bodový, termodiferenciální + termomaximální
 - Automatický hlásič lineární optickoakustický (přijímací část)
 - Automatický hlásič lineární optickoakustický (vysílací část)
 - Odrážecí zdroj lineárního hlásiče
 - Automatický hlásič lineární termodiferenciální + termomaximální – detekční jednotka
 - Tlačítkový manuální hlásič
 - Vedlejší (podružná) ústředna el. požární signalizace
 - Externí zobrazovací tablo
 - Sířna s akustickou signalizací



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	SCHEMA OBJEKTU:	Č. PANE:	AUTORIZACE:
AVULIER VILHILMŠKÝ			
Vytavěné 1, 603 00, Brno / IČ: 292 61 140 / autoren@avulier.cz / +420 547 221 936			
NÁZEV AKCE:	Víceúčelový sportovní areál UKB - GP	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Martin Veselý, MSc., MBA
STAVENÍK:	Masarykova univerzita	HLAVNÍ NÁZEV PROJEKTU:	Ing. Kamil Matýšek
MÍSTO STAVBY:	ul. Netroufalky, Brno	VYPRACOVAL:	Ing. Martin Veselý, MSc., MBA
SUBODAVATEL:			
		STUPĚŇ PD:	Dokumentace pro provádění stavby
		DIL:	D. Dokumentace objektu
		OBJEKT:	1. SO 01 - Multifunkční hala
		ČÁST:	4. Technika prostředí staveb
		PROFES:	7. Elektronická požární signalizace