

MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

D. SO II – 304 PAVILON AVVA – A8

01. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SPECIFIKACE POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ**SYMBOLY PRO OZNAČENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI :****EW,EI** POŽADAVEK NA ZACHOVÁNÍ UZAVŘENÍ OTVORŮ PŘI POŽADOVANÝCH TEPLOTNÍCH KRITÉRIÍCH DLE ČSN 73 0810**15 (30, 45)** ČAS V MINUTÁCH, PO KTERÝ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY POŽÁRNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI UZÁVĚRŮ**D1, D2, D3** CHARAKTERISTIKA HMOT POUŽITÝCH V KONSTRUKCI POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE ČL. 7.2.5 AŽ 7.2.7 ČSN 73 0802**S** ZAMEZENÍ PRŮCHODU OHNĚ A KOUŘE („ KOUŘOTĚSNÉ “)**C** VYBAVENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU UZAVÍRACÍM MECHANISMEM („ SAMOZAVÍRAČ“)

ROZMĚR	POŽÁRNÍ CHARAKTER	KOVÁNÍ S ÚNIKOVOU FUNKCÍ	UMÍSTĚNÍ MEZI MÍSTNOSTMI
800 x 1970	EI 30 D3 - SC		1S01- 1S08
800 x 1970	EW 30 DP3 - SC		1S01- 1S11
900 x 1970	EI 30 D3 - SC		1S01- 1S06 1S01- 1S07 1S01- 1S14 1S01- 1S15 1S01- 1S17
900 x 1970	EW 30 D1		1S23- 1S04 1S23- 1S26
900 x 1970	EW 30 D3		1S06- 1S25
1400 x 1970	EI 30 D3 - SC		1S01- 1S16
1600 x 1970	EW 30 DP3 – SC		1S01-1S12
1800 x 1970	EI 30 D3 - SC		1S01- 1S05 1S01- 1S13
1800 x 1970	EI 30 D1 - SC	PANIKOVÉ KOVÁNÍ OPATŘENÉ ZE STRANY KOMUNIKAČNÍCH PROSTOR KLIKOU, ZE STRANY PAVILONU KOULÍ S BEZPEČNOSTNÍM ŠTÍTEM ZE STRANY PAVILONU EL. OVLÁDANÝ ZÁMEK	1S01- 1S23
600 x 1970	EI 30 D1 - S		101 - EL 101 - EL
700 x 1970	EI 30 D1 - S		101 - SL 101 – SL 201 – SL
1100 x 1970	EI 30 D1 - S		201 – EL 301 – EL

MU V BRNĚ, UNIVERZITNÍ KAMPUS BOHUNICE – AVVA – 1. ETAPA – MODRÁ

D. SO II – 304 PAVILON AVVA – A8

01. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SPECIFIKACE POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

700 x 1970	EI 15 D3 - SC		101 - 123
800 x 1970	EI 15 D3 - SC		101- 114 101- 115 101- 116 101- 117 101- 118 201- 213 201- 227 201- 232 201- 233 301- 308 301- 328 301- 332
900 x 1970	EI 15 D3 - SC		101- 108 101- 109 101- 111 101- 112 201- 208 201- 209 201- 212 201- 231 301- 309 301- 329
1800 x 2000	EW 30 D1 - SC	PANIKOVÉ KOVÁNÍ OPATŘENÉ ZE SPOJOVACÍ CHODBY TLAČNÝM MADLEM PANIKOVÉHO KOVÁNÍ NA OBOU KŘÍDLECH, Z PAVILONU KLIKOU NA AKTIVNÍM KŘÍDLE.	201- A9 301- A9
2150 x 2500	EI 15 D1 - SC	EL. OVLÁDANÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, NA STRANĚ SE ZÁVĚSY KOULE	201- 221 301- 321
1750 x 2150	EW 15 D1	KOVÁNÍ -ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ČSN EN 179 V SYSTÉMU CENTRÁLNÍHO KLÍČE OPATŘENÉ ZE STRANY PAVILONU KLIKOU, ZE SCHODIŠTĚ KOULÍ	221- 235 321- 334
1000 x 1970	EI 15 D3 - SC		201- 228