



LEGENDA UZEMNĚNÍ

- Pásek FeZn 30x4.
- FeZn 10 vytažený na povrch.
- Svod—připojení se zemnicí soustavou se zkušební svorkou
SZx – svod veden jako přiznaný po povrchu fasády
– zkušební svorky umístěny 1,5m nad zemí

Zemnicí pásek FeZn 30x4 bude uložen po obvodu haly v hloubce min. 0,5 m pod úrovní terénu. Pásek bude uložen v rostlé zemině v těsné blízkosti základových patek, z vnější strany objektu, a obložen jemnozrnným materiálem pro zajištění dobrého kontaktu se zemí.

POZNÁMKA:

JEDNOTLIVÉ TRASY ROZVODŮ PRO ELEKTRO-SILNOPROUD MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVÁNY S TRASAMI ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ

VÝVODY PRO JEDNOTLIVÉ SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH POLOHA MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ UPŘESNĚNA

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ INVESTOREM

KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH S KABELY SILOVÉ INSTALACE

PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE MUSÍ SCHVÁLIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INVESTOR

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :

3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41ed.3:

- ČL.412 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACÍ, KRYTY
- ČL.413 - OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČÍ
ZVÝŠENÁ - V PROSTORÁCH SE SPRCHOU DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝMI CHRÁNIČÍ

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT																					
Vojtěch Tomšů	Vojtěch Tomšů	Ing. Michal Vít																					
OBEC	Těšetice	STAVEB. ÚŘAD				Prosiměřice																	
MÍSTO	parc.č. 3344/1 a 3343	K.Ú.	Těšetice u Znojma	<table><tr><td>ČÍSLO ZAK.</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>DATUM</td><td colspan="2">10/2024</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td><td rowspan="2">KOPIE</td></tr><tr><td colspan="2">Č. VÝKRESU</td></tr><tr><td colspan="3">20</td></tr></table>			ČÍSLO ZAK.			DATUM	10/2024		MĚŘÍTKO	—		STUPEŇ	DPS	KOPIE	Č. VÝKRESU		20		
ČÍSLO ZAK.																							
DATUM	10/2024																						
MĚŘÍTKO	—																						
STUPEŇ	DPS	KOPIE																					
Č. VÝKRESU																							
20																							
INVESTOR			Masarykova univerzita																				
			Žerotínovo náměstí 617/9, Brno—město, 60200 Brno																				
OBJEKT																							
HALA DEPOZITÁŘE TĚŠETICE																							
SILNOPROUD																							
OBSAH																							
UZEMNĚNÍ																							