



LEGENDA

Třífázový kabelový vývod

Elektrický rozvaděč

Kabelová trasa

POZNÁMKA:
JEDNOTLIVÉ TRASY ROZVODŮ PRO ELEKTRO-SILNOPROUD MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ ZKOORDINOVÁNY S TRASAMI ROZVODŮ OSTATNÍCH PROFESÍ

VÝVODY PRO JEDNOTLIVÉ SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT PROVEDENY PODLE SKUTEČNĚ DODANÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH POLOHA MUSÍ BÝT PŘED MONTÁŽÍ UPŘESNĚNA

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ INVESTOREM

KABELY PRO SVĚTELNOU INSTALACI BUDOU ULOŽENY VE SPOLEČNÝCH TRASÁCH S KABELY SILOVÉ INSTALACE

PROVEDENÍ ELEKTROINSTALACE MUSÍ SCHVÁLIT PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INVESTOR

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ :
3/PEN ~ 400 / 230 V 50 Hz,
3/N/PE ~ 400 / 230 V 50 Hz,
1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41ed.3:

- ČL.412 -

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACÍ, KRYTY

- ČL.413 -

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE JISTIČÍ
ZVÝŠENÁ - V PROSTORÁCH SE SPRCHOU DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
A PROUDOVÝMI CHRÁNIČÍ

VYPRACOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT			
Vojtěch Tomšů	Vojtěch Tomšů	Ing. Michal Vít			
OBEC Těšetice		STAVEB. ÚŘAD Prosiměřice	ČÍSLO ZAK. DATUM 10/2024 MĚŘÍTKO — STUPĚŇ DPS Č. VÝKRESU 50		
MÍSTO parc.č. 3344/1 a 3343		K.Ú. Těšetice u Znojma			
INVESTOR Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, Brno—město, 60200 Brno					
OBJEKT HALA DEPOZITÁŘE TĚŠETICE SILNOPROUD					
OBSAH VENKOVNÍ SITUACE			KOPIE		