



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
JZT01N01001	DEPOZITÁŘ
JZT01N01002	MÍSTNOST PRO PRAVENÍ VZORKŮ
JZT01N01003	MÍSTNOST PRO UMÝVÁNÍ VZORKŮ
JZT01N01004	MÍSTNOST PRO SUŠENÍ VZORKŮ

MATERIÁL:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PP KG / PP HT

POZNÁMKY:

- PROVEDENÍ POKLÁDKY, KŘÍŽENÍ TRAS A HLOUBKOVÉ POMĚRY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ DLE STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- POTRUBÍ VENKOVNÍ KANALIZACE A VNITŘNÍCH LEŽATÝCH SVODŮ BUDE PROVEDENO Z TRUBEK PP KG.
- NA PROSTUPU POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY DLE POŽADAVKŮ PB
- STUPACÍ POTRUBÍ BUDOU OPATŘENY ČISTICÍM KUSEM
- PŘI OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ BUDOU DODRŽENY MONTÁŽNÍ POKYNY VÝROBCE.
- BUDE PROVEDENA KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI

LEGANDA :

D, VP...

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (Přesný typ ZP bude určen na základě dohody s investorem před zahájením přípravy přípojných míst. Přípojná místa ZP budou provedena dle technických požadavků jednotlivých výrobců.)

D

Dřez keramický (cca 620x465x280mm) s odkládacím a manipulačním
prostorem s dřezovým sifonem. 1 x rohový ventil se dvěma výtoky.
Pitná voda – Baterie stojánková. El. ohříváč vody 5 l.
Reciklovaná voda – Baterie s otočným ramínkem s přepínacím ventilem
vodovodního kohoutku s ruční sprchou

Jednotlivé prvky budou upřesněny investorem včetně jejich typů a umístění.

VP

Podlahová vpust – DN 110 mm, se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou.

VÝPRAČOVAL	KRESLIL	ZODP. PROJEKTANT				
Ing. P.Pokorný	Ing. L.Švach	Ing. P.Sobotka				
OBEC	Těšetice	STAVEB. ÚŘAD	Prosiměřice			
MÍSTO	parc.č. 3344/1 a 3343	K.Ú.	Těšetice u Znojma			
INVESTOR				ČÍSLO ZAK.		
Masarykova univerzita				DATUM	3/2024	
Žerotínovo náměstí 617/9, Brno—město, 60200 Brno				MĚŘÍTKO	1:250	
OBJEKT				STUPEŇ	DPVŘ	KOPIE
				Č. VÝKRESU		D.4.1.6
OBSAH						
PŘIPOJOVACÍ SCHÉMA – VNITŘNÍ INSTALACE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE						