

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A STANDARDY

	Řídící systém (vč. příslušenství, montáže, programování, parametrizace, oživení, testování a uvedení do provozu)
01	Nástěnný termostat v místnosti <ul style="list-style-type: none">- Integrované čidlo teploty, nastavení žádané hodnoty, tlačítko volby přítomnosti- 3x UI, 4x triak výstup- LCD displej (zobrazení prostorové teploty)- Komunikační protokol standardu BACnet MS/TP- Nástěnná montáž- Aplikační software
	Polní instrumentace MaR - regulátory, snímače nelineárních veličin, akční členy
02	Magnetický kontakt okenní <ul style="list-style-type: none">- povrchová montáž- 1x přepínací kontakt min. 24VAC / 0,1A- vč. kabelu délky min. 5m
03	Elektrotermická hlavice <ul style="list-style-type: none">- pohon pro deskové otopné těleso- napájení 24VAC / DC, řízení on/off, PWM- připojení M30x1,5- vč. kabelu délky min. 2m