






Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKEHO 62/13 602 00 BRNO		INFO@ARCHPAK.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 776 509 313 T +420 775 238 015	
Hl. inženýr projektu		Ing. Hana Svobodová				Projektant profese					
Zodp. projektant		Bc. Petr Mana									
Vypracoval		Romana Chládková									
Investor								MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno			
Stavba Rekonstrukce soc. zázemí na 5. NP- severní křídlo – objekt ESF, Lipová 41a – PD								Stupeň		DPS	
								Datum		04/2025	
								Formát		1 x A4	
								Zak. č.		3447	
Část		D.1.4.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky						Měřítko		-	
Název výkresu		Kniha svítidel						Č. výkresu		Revize	
								103		00	

A



Vestavné, Ø 75 mm, hl. 100 mm, **Ø výřezu 68 mm**, požadovaná vestavná hloubka 130 mm, bílý rámeček, optika darklight, LED 10W, 3000 K, 800 lm ze svítidla, 24° vyzařovací úhel, Ra80, IP20, driver nestmívatelný Recyklační poplatek ze svítidla

B.



ROZMĚRY: 580 x 80 x 40mm
BARVA: chrom, opálový difuzor
POZN.:

N



svítidlo přisazené nouzové nástěnné s piktogramem
1x8W, nouzově svítící 1hod., IP20