

Standard Verze 1:

Pro účely tohoto výběrového řízení se za standard Verze 1 považuje:

- a) rozvody (kabeláž a další potřebné prvky sítě), vč. jejich uložení a řešení prostupů ve standardu evakuačního rozhlasu dle příslušné právní úpravy
- b) koncové prvky (reproduktory) ve standardu evakuačního rozhlasu dle příslušné právní úpravy
- c) ostatní prvky (reky, ústředny, ovládací panely) ve standardu vnitřního rozhlasu bez záložních baterií

Standard Verze 2:

Pro účely tohoto výběrového řízení se za standard Verze 2 považuje standard běžného vnitřního rozhlasu (žádné jeho prvky nemusí splňovat standard evakuačního rozhlasu)

Rozsah projektované instalace rozhlasu:

- a) rozhlas bude ve všech společných prostorách, které budou osazeny reproduktory tak, aby byl zvuk slyšitelný a srozumitelný i v ostatních přilehlých místnostech s předpokládanou přítomností osob (kanceláře, studovny, laboratoře, ...)
- b) rozhlas bude zavedený do všech místností dle seznamu, který je přílohou č. 2
- c) v prostorách uvedených v příloze č. 3 bude osazeno i vizuální hlášení poplachu (2 barvy – bezpečnostní poplach/požární poplach s možností volby barvy v místě vyhlásování nebezpečí)

Specifika některých objektů:

Komenského nám. 2 – naprojektovat umístění reproduktorů i do atria a na zadní parkoviště objektu. Propojit nově projektovaný rozhlas s již existujícím rozhlasem v přilehlé budově Joštova 13 s tím, že ovládací panel bude v budově Komenského nám. 2.

Kotlářská 2 – naprojektovat umístění vnějších reproduktorů v rámci areálu a propojit nově projektovaný rozhlas s již existujícím rozhlasem v budově 12 s tím, že rozhlas bude možno ovládat jak z vrátnice, tak ze stanice v budově 12.

Poříčí 7/9 - naprojektovat umístění vnějších reproduktorů ve dvoře.

Poříčí 31 - naprojektovat umístění vnějších reproduktorů ve dvoře.

Poříčí 7/9, Poříčí 31– propojit nově projektovaný rozhlas s již existujícím rozhlasem v budově Poříčí 31a tak, aby se se rozhlas dal ovládat z budovy Poříčí 7/9, z budovy Poříčí 31 a budovy Poříčí 31a dohromady, i samostatně pro každou budovu zvlášť.

Arné Nováka 1 – propojit v rámci areálu již existující rozhlas tak, aby se daly ovládat jak z vrátnice, tak z budovy F (knihovna).