



ZPRACOVAL	Ing. Tomáš Husník	ZPRACOVATEL  <b>MEARING</b> MEARING s.r.o. Na Úbočí 12a/923 CZ 712 00 Ostrava	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
KONTROLOVAL	Ing. Tomáš Husník		 <b>EP ROŽNOV</b> člen ČEZ ESCO člen ČEZ ESCO	EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Ladislav Drozd			
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA			
MÍSTO STAVBY	BRNO	ČÍSLO ZAKÁZKY <b>K23051014</b>		
STAVBA <b>ÚPRAVY PAVILONU C03 V UNIVERZITNÍM KAMPUSU BOHUNICE</b>				
OBJEKT	D.1.1 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO) D.1.2 OPERAČNÍ PROGRAM JAN ÁMOS KOMENSKÝ (OP JAK)			
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.1.6 TRAFOSTANICE A DA			
NÁZEV VÝKRESU	DATUM		MĚŘÍTKO	KOPIE
SEZNAM KABELŮ	POČET A4			
	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU		
	DPS	D.1.6.06 R8		

## Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
1.	=R22.7			3x (22-AXEKVCEY 1x240)	3x 270	+R22.7	+R22.1	
2.	=R22.3			3x (22-AXEKVCEY 1x95)	3x 10	+R22.2	-TR	
3.								
4.	=TR			5x (4x 1x 1-CHBU 1x300)	20x 5	-TR	+RH1.1	
5.	=RH1.1			1-CSKH-V180 3x2,5	112	+RH1.1	+3RPO	Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7
6.	=RH1.1			1-CSKH-V180 3x2,5	112	+RH1.1	+3RPO	Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7
7.	=RH1.1			1-CSKH-V180 5x50	112	=RH1.1	+3RPO	Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7
8.	=RH1.1			14x 1-AYKY-J 3x240+120	14x73	+RH1.1	+3RH	
9.	=RH1.1			3x (4x 1x XLPE+PVC, Cu 1x240)	12x 10	+RH1.1	+R_ATS	Jednožilový kabel 1x240 CU , vícedrátový , třída 5, izolace speciální XLPE, vnitřní plášť speciální měkčené PVC, plášť speciální mekčené PVC, UV odolný, přímo uložení do země
10.								
11.	=R_ATS			1-CSKH-V180 3x2,5	102	+R_ATS	+3RPO	Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7
12.	=R_ATS			4x (4x 1x XLPE+PVC, CU 1x240)	16x 17	+R_ATS	+RDA	Jednožilový kabel 1x240 CU , vícedrátový , třída 5, izolace speciální XLPE, vnitřní plášť speciální měkčené PVC, plášť speciální mekčené PVC, UV odolný, přímo uložení do země
13.	=R_ATS			8x 1-AYKY-J 3x240+120	8x78	+R_ATS	+3RH	
14.								
15.	+RDA			1-CSKH-V180 5x50	107	+RDA	+3RPO	Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7
16.	+RDA			1-CSKH-V180 3x2,5	107	+RDA	+3RPO	Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7
17.	+RDA			1-CSKH-V180 3x2,5	107	+RDA	+3RPO	Kabely jsou odolné vůči UV záření a vodě AD1-AD7
18.	+RDA			OVLÁDACÍ KABELÁŽ	18	+RDA	+R_ATS	ROZSAH (TYP A POČET) DLE VÝROBCE DIESEL AGREGÁTU
19.								
20.								