


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing David Hruška		
VYPRACOVAL	Peter Prokop		
KONTROLA	Ing. Marek Navrátil		
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA		
MÍSTO STAVBY	Pedagogická Fakulta		
NÁZEV AKCE:	Připojení měničů energií k BMS	ZAK.Č.AKCE:	64-1-7238
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO		STUPEŇ PD:	DPS
		DATUM:	05/2025
		FORMÁT:	A4
		KOPIE:	
OBJEKT:	Pedagogická Fakulta	SOUBOR:	
ČÁST: Bulding Management System		MĚŘITKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
NÁZEV VÝKRESU:	Kabelová listina	-	D.1.2.8.003

KABELOVÁ LISTINA



Synerga a.s.
Sladkého 13
617 00 Brno

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka (m)	Poznámka
RMA01 - MaR část _BPB01							
WS-RMA01-BPB01.EE.01	FTP CAT5e	RMA01	BPB01.EE.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	BACnet MS/TP	20	BPB01
WS-BPB01.EE.01-TRM 768 MS/TP	FTP CAT5e	BPB01.EE.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
RKM - MaR část _BBA01							
WS-RKM-BBA01.EE.01	FTP CAT5e	RKM	BBA01.EE.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	BACnet MS/TP	75	BBA01
WS-BBA01.EE.01-TRM 768 MS/TP	FTP CAT5e	BBA01.EE.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
RB4 - MaR část _BBA05							
WS-RB4-BBA05.EE.01	FTP CAT5e	RB4	BBA05.EE.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	BACnet MS/TP	25	BBA05
WS-BBA05.EE.01-TRM 768 MS/TP	FTP CAT5e	BBA05.EE.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
1RA1 - MaR část _BBA03							
WS-12RA1-BBA03.EE.01	FTP CAT5e	12RA1	BBA03.EE.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	BACnet MS/TP	55	BBA03
WS-BBA03.EE.01-TRM 768 MS/TP	FTP CAT5e	BBA03.EE.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
P1-RH1 - MaR část _BBA11							
WS-P1-RH1-BBA11.EE.01	FTP CAT5e	P1-RH1	BBA11.EE.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	BACnet MS/TP	40	BBA11
WS-BBA11.EE.01-TRM 768 MS/TP	FTP CAT5e	BBA11.EE.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
RMA01 - BMS část _BPB01							
WS-RMA01-BPB01_CRUB001	FTP CAT5e	RMA01	BPB01_CRUB001	MÍSTNÍ LAN SÍŤ	BACnet IP	15	BPB01
RKM - BMS část _BBA01							
WS-RKM-BBA01_CRUB002	FTP CAT5e	RKM	BBA01_CRUB002	MÍSTNÍ LAN SÍŤ	BACnet IP	60	BBA01
RB4 - BMS část _BBA05							
WS-RB4-BBA05_CRUB001	FTP CAT5e	RB4	BBA05_CRUB001	MÍSTNÍ LAN SÍŤ	BACnet IP	55	BBA05

[illegible]