


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing David Hruška		
VYPRACOVAL	Peter Prokop		
KONTROLA	Ing. Marek Navrátil		
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA		
MÍSTO STAVBY	LF, UCT, REKTORÁT		
NÁZEV AKCE:	Připojení měřičů energií k BMS	ZAK.Č.AKCE:	64-1-7238
MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO		STUPEŇ PD:	DPS
		DATUM:	05/2025
		FORMÁT:	A4
		KOPIE:	
OBJEKT:	Lékařská Fakulta, Univerzitní Centrum Telč, Rektorát	SOUBOR:	
ČÁST: Bulding Management System		MĚŘITKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
NÁZEV VÝKRESU:	Kabelová listina	-	D.1.2.8.003

Označení kabel	Typ kabelu	Odkud	Kam	Popis	Typ prvek	Délka (m)	Poznámka
RMA01 - MaR část_BVD01							
WS-RMA01-BVD01.EE.01	FTP CAT5e	RMA01	BVD01.EE.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE	BACnet MS/TP	25	BVD01
WS-BPB01.EE.01-TRM 768 MS/TP	FTP CAT5e	BPB01.EE.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
DT1 - MaR část_JTA01							
WS-DT1-JTA01.BB.02	FTP CAT5e	DT1	JTA01.BB.02	MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPEL. ENERGIE	BACnet MS/TP	35	JTA01
WS-JTA01.BB.02-JTA01.BB.01	FTP CAT5e	JTA01.BB.02	JTA01.BB.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPEL. ENERGIE	BACnet MS/TP	15	
	FTP CAT5e	JTA01.BB.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
BA-1 - MaR část_BMB01							
WS-BA-1-BMB01.BB.01	FTP CAT5e	BA-1	BMB01.BB.01	MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPEL. ENERGIE	BACnet MS/TP	45	BMB01
WS-BMB01.BB.01-TRM 768 MS/TP	FTP CAT5e	BMB01.BB.01	TRM 768 MS/TP	SÍŤOVÝ TERMINÁTOR		2	
RMA01 - BMS část_BVD01							
WS-RMA01-	FTP CAT5e	RMA01		MÍSTNÍ LAN SÍŤ	BACnet IP	25	BVD01
DT1 - BMS část_JTA01							
WS-DT1-JTA01.ZD.01	FTP CAT5e	DT1	JTA01.ZD.01	MÍSTNÍ LAN SÍŤ S VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍ DATOVÉ LINKY	BACnet IP	25	JTA01
BA-1 - BMS část_BMB01							
WS-BA-1-BMB01_CRUB001	FTP CAT5e	BA-1	BMB01_CRUB001	MÍSTNÍ LAN SÍŤ	BACnet IP	115	BMB01

[illegible]