

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Libušino údolí 203/76

62300 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
05.10.2021

Naše značka:
100210046

Vyřizuje:
Ing. Karel Sobol

dne:
27.10.2021

Věc: Víceúčelový sportovní arál UKB - GP

Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brno
Stavebník: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno
Č. zakázky:
Datum:

Předmětem předložené dokumentace ve stupni DUR je multifunkční hala s přilehlým venkovním sportovištěm. Třípodlažní objekt haly má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, přičemž všechna podlaží jsou bezbariérově propojena výtahem. Hlavní vstup do haly v 1. NP je z úrovně přilehlých ploch pro pěší bez výškových nerovností. Ze vstupní haly s recepcí je navržen přístup do jednotlivých šaten, z nichž část je upravena pro bezbariérové užívání. Na vstupní halu navazuje hygienické zázemí pro diváky vč. upravených pro bezbar. užívání a přístup na ochoz pro diváky. Vstup do multifunkční haly je z úrovně 1. PP, kde jsou mimo jiné umístěny šatny pro trenéry uzpůsobené pro bezbar. užívání a jedna bezbariérová toaleta. Od vstupu do areálu je navržena umělá vodící linie (UVL) vedoucí ke vstupu do haly a k brance na venkovní sportoviště.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Ochoz pro diváky musí respektovat křivku viditelnosti, kdy je nutné zajistit dobrou viditelnost osob na inv. vozíku na hrací plochu (bod 6.1.1. Přílohy č. 3 vyhl. 398/2009 Sb.).
2. Odbočení umělé vodící linie je značeno přerušením UVL (bod 1.2.1.2. Přílohy č. 1 vyhl. 398/2009 Sb.).
3. Z hlediska pohybu osob se zrakovým postižením je vhodné otočit směr otevírání dveří (levé dveře nahradit pravými).

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek, které se promítnou následně i do dokumentace pro stavební povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně příloh.

K územnímu řízení **nemáme námitek.**

S pozdravem

Ing. Karel Sobol, odborný konzultant

Adr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 60200 Brno
736 509 701, karel.sobol@gmail.com

