



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno

Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-6-3-40/1-OPST-2010

Brno 12. 11. 2010

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/ PD

A PLUS BRNO a.s.
Česká 154/12
602 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Luděk Vrána, ☎: 950 639 107, fax: 950 639 130, e-mail: ludek.vrana@firebrno.cz

Název stavby: CEITEC - přístavba pavilonu A4 NMR
Místo stavby: Brno, areál Univerzitního kampusu Brno - Bohunice, p. č. 1331/84
Stavebník: Masarykova univerzita
Projektant PO: Ing. Ludmila Plagová
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o přístavbu pavilonu A 4 v podzemním podlaží - rozšíření výzkumných pracovišť. Bude součástí stávajícího požárního úseku. Přístavba bude vybavena systémem EPS.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 15. 10. 2010 a doplněnou dne 11. 11. 2010. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko.

Pozn.: nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.

HZS Jihomoravského kraje
odbor prevence
614 00 Brno Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32

plk. Ing. Václav Špéra
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje